Transformatorgebäude
ca. 4 x 2 x 3 m (BxHxT)



Gesamtübersicht:

Nennleistung DC:	20.109,87 kWp
	(988,2 + 19.121,67
Nennleistung AC:	15.600 kW
Maximale Leistung AC:	17.160 kW (17,49 NVP)
Reihenabstand:	3,60 m
Modulauslegung:	18° Aufständerung
Modulausrichtung:	169° Süd
Modultyp:	610Wp
Anzahl:	32.967 Module
Wechselrichtertyp:	SUN2000-330KTL-H1
Anzahl:	52 WR
Stationen:	3000 kVA + 2.500 kVA
Anzahl:	4 / 2

Schnitt Modulaufständerung

Legende:

- TR Trafostation
- Zaun
- Abstand Zaun–Tische
- Rasenschotter o.ä.
- Ausgleichsfläche

Vorhaben– und Erschließungsplan zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Solarpark Irpisdorf"

Rev	Datum	Bearb.	Änderung

	Datum	Name
Bearb.	29.05.2024	RUF
Gepr.		
Norm		
Maßstab:		

Projekt: Solarpark Pforzen
Gemarkung: Ingenried
Flurnummer: 394, 396, 384, 385 ,386

greenovative
Grüne Energie – Innovative Konzepte

Greenovative GmbH, 90429 Nürnberg

Blatt 1
v. 1 Bl.

(Urspr.) (Ers. f.:) (Ers. d.:)